

지역 소방관

푸드 트럭 검사 점검표 (06-2021)

이 문서는 여러 소방당국이 표준으로 채택하고 있는 검사 양식입니다. 12개월을 주기로 관할 지역에서 검사를 받아야 하며, 한곳에서 검사를 받으면 모든 참여 관할 지역에서 인정됩니다. 반드시 각 지역 소방국에 연락해야 하며, 필요한 경우 해당 관할 구역에서 푸드 트럭을 운영하기 전에 먼저 허가증을 받아야 합니다. 다른 관할 구역에서 이미 검사를 받았다면 허가증 수수료를 할인받을 수 있습니다. 참여 관할 구역:

<https://www.kingcountyfirechiefs.org/fire-prevention/>

푸드 트럭 이름: _____

우편 주소: _____

연락처 이름: _____

전화번호: _____

이메일: _____

L&I 번호(VEN): _____

차량 번호판: _____

검사 날짜: _____

소방국: _____

검사관 서명: _____

검사 결과 - 지역별

승인됨 - 위반 사항 없음

운영 부분 승인됨 - 위반 사항 시정 필요

운영 승인되지 않음 - 위반 사항 시정 필요

지역 검사 점검표

서류

	적합	부적합	해당 없음
1. 워싱턴 주 노동 산업부(Labor & Industry, L&I) 승인 스티커	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 소방국 허가증	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

조리 시스템 유형-1 후드 (기름이 가득한 증기가 발생하는 경우)

	적합	부적합	해당 없음
1. 조리 화재 진압 시스템이 UL300에 등록되고, 점검되고, 청소되었는가? <ul style="list-style-type: none"> 마지막 점검 날짜: (6개월 주기) _____ 마지막 청소 날짜: _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 수동 화재 경보기(Pull Station)에 쉽게 닿을 수 있고 방해물이 없는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

식용유 보관소

	적합	부적합	해당 없음
1. 총 부피가 120갤런 이하인가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 보관 탱크가 운반 중에 넘어지거나 손상되지 않도록 보관되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

액화 석유(Liquid Petroleum, LP)-가스 시스템

	적합	부적합	해당 없음
1. LP 탱크가 차량 외부에 있는가 아니면 외부로 배출되는 증기 밀폐 캐비닛에 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 차량 뒤쪽에 위치한 LP 탱크에 적절한 충격 방지 기능이 제공되는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. LP 탱크의 최대 크기가 200파운드 미만인가? (4.23파운드 = 1갤런) <ul style="list-style-type: none"> 탱크 개수: _____ 탱크 크기: _____ 마지막 검사 날짜: (1년 주기) _____ 마지막 수압시험 날짜: _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. LP 탱크가 안전하게 장착되어 있고 배관이 보호되어 있는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. LP 가스 경보기가 설치되었고, 작동하고 있고 점검되었는가?
• 마지막 점검 날짜: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. LP 차단 밸브가 설치되었고 쉽게 닿을 수 있는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. 차량 외부에서 사용하거나 보관 중인 LP 탱크는 바로 세워진 채로 불연성 스트랩이나 체인으로 고정되고 충격으로부터 보호되는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

압축 천연가스(Compressed Natural Gas, CNG) 시스템

적합 부적합 해당 없음

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 모든 CNG 컨테이너가 최대 크기가 1300파운드 이하인 천연가스 차량(Natural Gas Vehicle, NGV) 2-실린더인가?
(1피트 ³ = 8파운드)
• 탱크 개수: _____
• 탱크 크기: _____
• 탱크 만료 날짜: _____
• 마지막 검사 날짜: _____
(3년 주기)
• 마지막 수압시험 날짜: _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 탱크가 안전하게 장착되어 있고 배관이 보호되어 있는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 메탄 가스 경보기가 설치되었고, 작동하고 있고 점검되었는가?
• 마지막 점검 날짜: _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

휴대용 소화기

적합 부적합 해당 없음

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. K등급 소화기가 대피 경로를 따라 설치되었는가(지방 튀김기 또는 고체 연료를 사용하는 경우)?
• 마지막 점검 날짜 (1년 주기) _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. 화재 방지 시스템이 K등급 소화기 근처에 설치된 플래카드를 사용하는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 2A:10B:C 휴대용 소화기가 대피 경로를 따라 설치되었는가? LP 가스를 사용하는 경우 휴대용 소화기는 2A:40B:C여야 한다. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 마지막 점검 날짜
(1년 주기) | _____ | | |

전기

- | | 적합 | 부적합 | 해당
없음 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 연장 코드가 손상으로부터 보호되는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 노출된 전기 배선함이나 배선이 없는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

발전기

- | | 적합 | 부적합 | 해당
없음 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 발전기가 가연성 물질로부터 최소 10피트 이상 떨어진 곳에 위치해 있는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 내연 기관의 급유는 조리 작업 중에는 허용되지 않으며 발전기와 내연기관의 전원을 사용하지 않는 때에만 이루어지는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

필요 서류는 푸드 트럭에 보관

다음 문서의 사본을 반드시 트럭에 보관하세요. 소방국 검사관이 언제든지 해당 서류를 보여달라고 요청할 수 있습니다.

- 소화 시설 검사 보고서 (이 양식 또는 안전 검사를 실시한 소방국에서 받은 서류)
- 이용 중인 관리 업체에서 상업용 레인지 후드, 화재 진압 시스템, 소화기에 대해 작성한 검사, 점검, 청소 보고서의 사본.
- 지역 소방국에서 발급받은 푸드 트럭 허가증 사본.