

የክልል እሳት ማርሻሎች

የምግብ የጭነት መኪና ምርመራ ዝርዝር (06-2021)

ይህ ሰነድ በብዙ የእሳት አደጋ ግዛቶች ዕውቅና የተሰጠው ደረጃውን የጠበቀ መመርመርያ ነው። ከማንኛውም ተሳታፊ ባለስልጣን በ12 ወር አንድ ጊዜ አንድ ምርመራ ማግኘት ይችላሉ፤ ያ ምርመራም በሁሉም ተሳታፊ ግዛቶች ዕውቅና ያገኛል። አሁንም እያንዳንዱን የአከባቢው የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል ማነጋገር እና አስፈላጊ ከሆነም በዚያ ግዛት ውስጥ ከመስራትዎ በፊት የምግብ የጭነት መኪና ፈቃድ ማግኘት ይኖርብዎታል። ከሌላ ግዛት የክልል ምርመራ ካገኙ የፍቃድ ክፍያዎች ሊቀነሱ ይችላሉ። ተሳታፊ ባለስልጣናት፡

<https://www.kingcountyfirechiefs.org/fire-prevention/>

ተንቀሳቃሽ የምግብ ተሽከርካሪ ስም: _____

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: _____

የእውቅያ ሰው: _____

ስልክ ቁጥር: _____ ኢሜይል _____

PL&I ቁጥር (VEN) _____ ታርጋ ቁጥር#: _____

ምርመራ የተደረገበት ቀን: _____ የእሳት አደጋ ኤጀንሲ: _____

የኢንስፔክተር ፊርማ: _____

የምርመራ ማጠቃለያ - ክልላዊ
<input type="checkbox"/> ተፈቅዷል - ምንም የህግ ጥሰቶች የሉም
<input type="checkbox"/> እንዲሠራ ተፈቅዷል - የህግ ጥሰቶች መስተካከል አለባቸው
<input type="checkbox"/> እንዲሠራ አልተፈቀደም - የህግ ጥሰቶች መስተካከል አለባቸው

የክልል ምርመራ ማረጋገጫ ዝርዝር

<u>ሰነድ</u>	አልፏል	ወድቋል	N/A
1. የዋሽንግተን ስቴት (Labor & Industry) L&I ማጽደቅያ ተለጣፊ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. የእሳት አደጋ መከላከያ ፈቃድ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

የማብሰያ ስርዓት ዓይነት -1 መከለያ (ቅባት የያዙ እንፋሎቶችን የሚያመነጭ ከሆነ)

አልፏል ወድቋል N/A

1. የማብሰያ ማፈኛ ስርዓት UL300 ተዘርዝሯል፣ አገልግሎት ስጥቷል እና ታጥቧል።

- የመጨረሻው የአገልግሎት ቀን: _____
(በግማሽ ዓመት)

- የመጨረሻ ጽዳት ቀን: _____

2. በእጅ የሚጎትት ስቴሽን ተደራሽ እና መሰናክል የሌለበት ነው።

አልፏል ወድቋል N/A

የማብሰያ ዘይት ማጠራቀሚያ

1. ድምር መጠን ከ120 ጋሎን በታች።

2. በሚጓጓዙበት ወቅት እንዳይገለበጡ ወይም እንዳይበላሹ በሚያስችል መንገድ የማጠራቀሚያ ታንኮች ተከማችተዋል።

Liquid Petroleum (LP)- ጋዝ ስርዓቶች

አልፏል ወድቋል N/A

1. ከተሸከርካሪው ውጭ ወይም በእንፋሎት ጥብቅ ካቢኔ ውስጥ የሚገኙት የLP ታንኮች ወደ ውጭ ወተዋል።

2. በተሸከርካሪው ጀርባ ላይ የሚገኙት የLP ታንኮች ለቀረበው ተጽዕኖ በቂ መከላከያ ተደርጎላቸዋል።

3. ከፍተኛው የLP ታንክ መጠን ከ200 ፓውንድ በታች። (4.23 ፓውንድ = 1 ጋሎን)

- የታንኮች ብዛት: _____

- የታንኮች መጠን: _____

- ለመጨረሻ ጊዜ የተመረመረበት ቀን (በየአመቱ) _____

- የመጨረሻው የሃይድሮ ቀን _____

4. የLP ታንኮች ደህንነታቸው በተጠበቀ ሁኔታ ተጫነዋል፣ ቧንቧዎችም ተጠብቀዋል።

5. የLP ጋዝ ማስጠንቀቂያ ደወል ተተክሏል፣ ይሠራል እና ተፈትኗል።

- የመጨረሻው የሙከራ ቀን: _____

6. የLP መዝጊያ ሻልሾችን ተጫነዋል እንዲሁም ተደራሽ ሆነዋል።

7. ከተሸከርካሪው ውጭ የሚያገለገሉ ወይም የተከማቹ የLP ታንኮች በማይቀጣጠል ማሰሪያ ወይም በሰንሰለት ቀጥ ባለ በታ መታሰር እና ከተጽዕኖ ነፃ መሆን አለባቸው።

የ Compressed Natural Gas (CNG) ስርዓቶች

አልፏል ወድቋል N/A

1. ሁሉም የCNG ኮንቴይነሮች NGV-2 ሲሊንደሮች ሲሆኑ ከፍተኛ መጠን ከ1300 ፓውንድ በታች ነው። (1 ጫማ³ = 8 ፓውንድ)
 - የታንኮች ብዛት: _____
 - የታንኮች መጠን: _____
 - ታንኮች የሚያበቃበት ቀን(ቀናቶች) _____
 - ለመጨረሻ ጊዜ የተመረመረበት ቀን (በየ 9መቱ) _____
 - የመጨረሻው የሃይድሮ ቀን _____
2. ታንኮች ደህንነታቸው በተጠበቀ ሁኔታ ተጫነዋል፣ እና ቧንቧዎች ተጠብቀዋል።
3. የሚቴን ጋዝ ደወል ተጫኗል፣ ይሠራል እና ተፈትሷል።
 - ለመጨረሻ ጊዜ የተፈተሽበት ቀን: _____

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ተንቀሳቃሽ የእሳት ማጥፊያዎች

አልፏል ወድቋል N/A

1. የክፍል K እሳት ማጥፊያ መውጫ መንገድ ላይ ተጫኗል(ጥልቅ የስብ መጥበሻ ወይም ጠጣር ነዳጆች የሚጠቀሙ ከሆነ)።
 - ለመጨረሻ ጊዜ አገልግሎት የቀረበበት ቀን(በየአመቱ) _____
2. የእሳት አደጋ መከላከያ ስርዓት በክፍል K እሳት ማጥፊያ አቅራቢያ የተጫነ ፕሌካርድ ይጠቀማል።
3. 2A:10B:C ተንቀሳቃሽ እሳት ማጥፊያ በመውጫ መንገድ ላይ መገኘት አለበት። የLP-ጋዝ ጥቅም ላይ ከዋለ ተንቀሳቃሽ እሳት ማጥፊያው 2A:40B:C መሆን አለበት።
 - ለመጨረሻ ጊዜ አገልግሎት የተሰጠበት ቀን (9መታዎ) _____

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ኤሌክትሪክ

አልፏል ወድቋል N/A

1. ከብልሽት የተጠበቁ የመቀጠያ ገመዶች።
2. ክፍት የኤሌክትሪክ መጋጠሚያ ሳጥኖች ወይም ሽቦዎች የሉም።

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ጀነሬተሮች

አልፏል ወድቋል N/A

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. ከሚቀጣጠሉ ነገሮች በትንሹ 10 ጫማ ርቀት ያላቸው ጀነሬተሮች። | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. በማብሰያ ሥራዎች ወቅት የውስጥ ማቃጠያ ሞተሮችን እንደገና ማደስ አይፈቀድም የሚፈቀደው የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎች እና የውስጥ ማቃጠያ የኃይል ምንጮች ሥራ ላይ በማይውሉበት ጊዜ ብቻ ነው። | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

አስፈላጊ ሰነድን በምግብ መኪናዎ ውስጥ ይያዙ

እባክዎን የሚከተሉትን ሰነዶች ቅጂ በጭነት መኪናዎ ውስጥ መያዝዎን ያረጋግጡ። እነዚህን በማንኛውም ጊዜ በእሳት አደጋ ተቆጣጣሪ እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ ይችላሉ።

- የእርስዎ የእሳት አደጋ ምርመራ ሪፖርት (የእርስዎን ምርመራ ያጠናቀቀው የእሳት አደጋ ኤጀንሲ ለእርስዎ የሰጠው ይህ ቅጽ ወይም ሌላ ሰነድ)።
- እርስዎ በሚጠቀሙት ተቋራጭ የተጠናቀቀው የንግድ ክልልዎ ኮፈን፣ የእሳት ማጥፊያ ስርዓት እና ማጥፊያዎች የፍተሻ፣ የሙከራ እና/ወይም የጽዳት ሪፖርቶችቅጅ።
- ለምግብ መኪናዎ በአካባቢው የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል የተሰጠ የማንኛውም ፈቃድ(ዶች) ቅጅ።